



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	Dépôt SOBEGAL de Nerac
Adresse de l'établissement :	Route de Lavardac 47600 NERAC
Activité de l'établissement :	L'établissement SOBEGAL de NERAC est un dépôt de GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) dont l'activité est constituée d'opérations de réception de GPL (par camions gros porteurs), de stockage de GPL (dans 1 Sphère de 300 m ³ et 2 réservoirs cylindriques de 135 m ³ chacun) et d'expédition de GPL (en citernes camions petits porteurs) vers les clients particuliers ou professionnels.
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	NERAC est situé dans le Lot-Et-Garonne (47), le dépôt SOBEGAL ne se trouve pas à proximité d'un territoire d'un autre État membre.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Les GPL (Gaz Propane et/ou Butane) sont des gaz maintenus à l'état liquide sous des pressions relativement faibles. Ils sont uniquement inflammables. Dans le cadre de l'activité de l'établissement, la libération accidentelle de gaz pendant la manipulation ou le stockage peut conduire à un risque d'inflammation ou d'explosion.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Les principaux scénarios liés à l'activité du site sur son environnement sont : <ul style="list-style-type: none">- L'explosion d'un nuage de GPL,- L'inflammation d'une fuite de gaz (jet enflammé),- L'explosion d'un réservoir ou d'un véhicule citerne. Le périmètre d'application du PPI (Plan Particulier d'Intervention) du dépôt de Nerac couvre une zone d'un rayon d'environ 400 m autour du site.

Les dispositifs de sécurité mis en œuvre sur le site de Nérac répondent à la politique de prévention des accidents majeurs déployée par SOBEGAL.

La surveillance des installations est assurée en permanence par des dispositifs techniques (mesures de niveaux, pression, température, détection gaz, détection flamme...). La détection d'une dérive entraîne l'information de l'exploitant et la mise en sécurité automatique du site. Le site est doté d'un réseau incendie et d'une réserve d'eau assurant son autonomie en cas de besoin.